



## TRIBUNALE DI TRANI

---

Prot. I. n. 82/2018

Trani, 27.2.2018

**Oggetto: Avviso consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D. Lgs. 50/2016- manutenzione ordinaria impianti climatizzazione.**

### 1. AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Tribunale di Trani piazza Duomo, 10 Trani, PEC [prot.protocollo.trani@giustiziacert.it](mailto:prot.protocollo.trani@giustiziacert.it).

### 2. OBIETTIVI DELLA CONSULTAZIONE RICHIESTA

Il Tribunale di Trani indice una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 50/2016, per raccogliere informazioni, utili al fine di individuare la base d'asta, in quanto non presenti sui prezziari ufficiali i costi della manutenzione ordinaria degli impianti *de quo*, per una successiva gara in ambito MEPA, inerente la manutenzione ordinaria di n. 88 condizionatori (mono-split) e relative macchine esterne, contattando almeno cinque 5 ditte. La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l'Amministrazione nei confronti degli operatori interessati, restando altresì fermo che l'eventuale acquisizione del servizio oggetto della presente consultazione è subordinata all'apposita procedura che sarà espletata ai sensi dell'art. 36, D.Lgs. n. 50/2016.

### 3. CARATTERISTICHE INTERVENTO

Manutenzione ordinaria di n. 88 impianti autonomi di climatizzazione (split-system).

L'attività di manutenzione ordinaria prevede:

#### Unità esterna:

- controllo a vista ossidazione scocca ed eventuale verniciatura zone ossidate;
- rimozione polvere e lavaggio dell'unità;
- serraggio contatti elettrici;
- lubrificazione perno del ventilatore se necessario;
- controllo pressioni d'esercizio;
- controllo vibrazioni parti mobili e supporti motore;
- verifica dell'efficienza dello scarico condensa.

#### Unità interna:



- Smontaggio filtri in plastica e rimozione eventuali filtri chimici;
- lavaggio filtri in plastica con prodotto apposito;
- lavaggio batteria interna con prodotto apposito;
- trattamento antibatterico con prodotto apposito sanificante;
- lubrificazione cuscinetti ventola;
- verifica dell'efficienza dello scarico condensa (per utilizzo in freddo);
- controllo di buon funzionamento dei telecomandi con sostituzione pile, ove necessario;
- accensione impianto e prove a caldo e freddo.


#### 4. ULTERIORI INFORMAZIONI

L'Amministrazione precedente s'impegna alla riservatezza non divulgando a terzi tutti i dati e le informazioni contenute nei documenti che perverranno dai soggetti interpellati. L'esito della presente procedura non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione precedente che si riserva la più ampia discrezionalità rispetto alle decisioni da adottare in esito alla presente consultazione.

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. né una promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c. . L'Amministrazione si riserva di non procedere all'indizione di successiva procedura in relazione all'oggetto della presente consultazione. Non saranno previste forme di indennizzo, rimborso o risarcimento a favore degli eventuali partecipanti.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Antonio de Luce



Il presente provvedimento, unitamente agli atti connessi, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del Tribunale di Trani.