



TRIBUNALE DI TRANI

Prot. I. n. 560/2018

Trani, 18.12.2018

Oggetto: Avviso consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 D. Lgs. 50/2016- manutenzione presidi antincendio presenti nelle varie sedi del Tribunale di Trani, per l'anno 2019.

1. AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Tribunale di Trani piazza Duomo, 10 Trani, PEC prot.protocollo.trani@giustiziacert.it.

2. OBIETTIVI DELLA CONSULTAZIONE RICHIESTA

Il Tribunale di Trani indice una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 50/2016, per raccogliere informazioni, utili al fine di individuare la base d'asta, in quanto non presenti sui prezzari ufficiali i costi della manutenzione ordinaria degli impianti *de quo*, per una successiva gara in ambito MEPA, inerente la manutenzione di estintori (controllo, revisione e collaudo), idranti e relative centrali di pompaggio, impianti rilevazioni fumi, attacchi VVF, e porte tagliafuoco, nelle quantità indicate successivamente, contattando almeno cinque 5 ditte, presenti nelle province di Bari e BAT. Gli eventuali operatori economici interessati da questa consultazione, potranno inviare mezzo PEC, entro il termine ordinario del 9.1.2019, la propria offerta, eventualmente manifestando il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura.

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l'Amministrazione nei confronti degli operatori interessati, restando altresì fermo che l'eventuale acquisizione del servizio oggetto della presente consultazione è subordinata all'apposita procedura che sarà espletata ai sensi dell'art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione del Superiore Ministero, che potrà delegare altra stazione appaltante all'espletamento della procedura.

3. CARATTERISTICHE INTERVENTO

Manutenzione dei presidi antincendio riguarderà:

ESTINTORI:



- fornitura e posa di 2 estintori al PLV da 6 kg e 2 estintori a CO2 da 5 kg, muniti di cartellonistica, con smaltimento di n. 4 giunti a fine vita;
- revisione (UNI 9994:2003 punto 5.3) di n. 14 estintori al PLV da 6 kg;
- collaudo (UNI 9994/2003 punto 5.4) di n. 36 estintori al PLV da 6 kg;
- controllo periodico (Norma UNI/CNVF 9994-1), primo semestre 2019:

	Estintori PLV 6Kg	Estintori CO2 2 Kg	Estintori CO2 5 Kg
Torres	8	3	8
Candido	9	3	2
Gadaleta	6	3	6
Carcano	1	2	1
Nigretti	10	2	7
AMET	6	2	1
Totali	40	15	25

- controllo periodico (Norma UNI/CNVF 9994-1), secondo semestre 2019:

	Estintori PLV 6Kg	Estintori CO2 2 Kg	Estintori CO2 5 Kg
Torres	37	3	8
Candido	21	3	2
Gadaleta	16	3	6
Carcano	1	2	1
Nigretti	11	2	9
AMET	6	2	1
Totali	92	15	27

Qualora, l'intervento di revisione/collaudo non si possa effettuare direttamente in loco ma richieda la rimozione dell'estintore ed il trasporto in altra sede, l'Appaltatore provvederà, nelle more del reintegro, alla sua temporanea sostituzione con altra apparecchiatura di uguale caratteristiche e potere estinguente rilasciata in prestito d'uso.

IDRANTI, CENTRALI POMPAGGIO E ATTACCHI VV.F:

- controlli periodici semestrali di n. 25 idranti, sulla base delle operazioni di manutenzione specifiche previste dal capitolo 6 della norma UNIEN 671-3:2009, utilizzando strumentazioni specifiche;
- controlli periodici semestrali di n. 3 centrali di pompaggio, sulla base delle operazioni di manutenzione specifiche per i vari componenti degli impianti, come da indicazioni minime contenute nella norma UNI EN 12845:2009;



- controlli periodici semestrali di n. 3 attacchi autopompa VV.F, sulla base delle operazioni di manutenzione specifiche previste dalla scheda di controllo Diagnosi tecnica e di sicurezza - Attacchi per autopompa”.

IMPIANTI RILEVAZIONI FUMI

- controlli periodici semestrali di n. 2 impianti rilevazione presso gli archivi di palazzo Torres e presso gli archivi del Tribunale ubicati in via Papa Giovanni XXIII. Si dovrà verificare l’intero sistema. In queste verifiche dovranno essere provati, sulla base delle periodicità stabilite dalla norma, tutti i dispositivi e gli azionamenti presenti nell’impianto.

PORTE REI DI SICUREZZA

- controlli periodici semestrali di n. 24 porte tagliafuoco, che non si deve limitare alla sola “prova di funzionamento della chiusura”, ma deve garantire la conservazione del suo stato iniziale. In particolare dovranno essere eseguiti a norma UNI 11473-1.

L’Amministrazione precedente s’impegna alla riservatezza non divulgando a terzi tutti i dati e le informazioni contenute nei documenti che perverranno dai soggetti interpellati. L’esito della presente procedura non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione precedente che si riserva la più ampia discrezionalità rispetto alle decisioni da adottare in esito alla presente consultazione.

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. né una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione di successiva procedura in relazione all’oggetto della presente consultazione. Non saranno previste forme di indennizzo, rimborso o risarcimento a favore degli eventuali partecipanti.

Il Presidente del Tribunale
Dott. Antonio de Luca

